

Звітність
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

за IV квартал 2020 року
(квартал)

Подають:		Терміни подання	
Ліцензіанти, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, -		До 20 числа місяця наступного	
Респондент:		АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	
Найменування		м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22	
Місцезнаходження		(позитивний індекс, область Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок, площа тощо)	
		№ будинку, корпусу, № квартири, офісу	

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційно го обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт·год**
		заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви					усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви					усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви					усього						
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням		без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження		з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата										
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005						0,0	0,0						0,00	0,00						1,1	1,1						0,000	120	8850140,448	
27,5 - 35 кВ	010	1,4	1,6	0,2	0,0	0,2	1,6	4,9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04	270,7	14,2	2,7	24,6	2,0	13,4	327,6	0,001					0,001	316	952236,067	
6 - 20 кВ У тому числі у міських населених пунктах у сільських населених пунктах	015	68,7	69,4	4,9	16,0	2,3	41,2	202,5	0,39	0,83	0,06	0,06	0,02	0,41	1,78	695,4	750,8	100,0	155,8	21,4	477,0	2200,4	0,054	0,262	0,004	0,008	0,000	0,043	0,372	5 914	4171938,698
	020	51,4	65,2	4,0	6,7	0,8	35,2	163,3	0,30	0,87	0,05	0,03	0,01	0,38	1,64	457,5	598,5	76,0	61,1	6,6	356,7	1556,4	0,023	0,256	0,002	0,002	0,000	0,018	0,301	3 439	3908901,327
	025	148,1	88,7	9,2	58,5	9,0	68,4	382,0	0,84	0,65	0,09	0,20	0,06	0,56	2,41	237,9	152,3	24,0	94,7	14,8	120,3	644,0	0,197	0,292	0,014	0,033		0,160	0,695	2 475	263037,371
0,4 кВ У тому числі у міських населених пунктах у сільських населених пунктах	030	24,8	19,2	3,6	0,7	0,6	7,0	55,9	0,09	0,09	0,05	0,00	0,00	0,07	0,31	213,1	175,6	31,7	5,3	5,0	61,9	492,7	0,000	0,000	0,002			0,001	0,003	1 478 498	4678942,945
	035	22,1	20,4	3,7	0,3	0,6	5,5	52,7	0,07	0,10	0,05	0,00	0,00	0,07	0,29	165,7	155,7	27,2	1,8	4,7	42,0	397,1	0,000	0,000	0,003			0,001	0,004	1 214 474	3988777,018
	040	37,2	13,5	3,0	2,8	0,2	13,9	70,6	0,14	0,08	0,05	0,01	0,00	0,10	0,37	47,5	19,8	4,5	3,5	0,3	19,9	95,5	0,000					0,000	0,001	264 024	690165,927
Усього	045	95,0	90,2	8,7	16,8	3,0	49,7	263,4	0,48	0,93	0,12	0,06	0,02	0,50	2,13	1179,2	940,6	134,4	185,7	28,4	553,4	3021,7	0,055	0,263	0,006	0,008	0,000	0,044	0,376	1 484 848	18653258,158

* - Рівень напруги елементів мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник)
Виконавець
Помазан О.С.
(П.І.Б.)
телефон: (056)373-52-71

факс: (056)373-50-23

А.І. Терещук
(П.І.Б.)
електронна пошта: PomazanAS@dtek.com

1 підпис / О. А. Звоненко /