

Звітність
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
за I квартал 2020 року
(квартал)

Подають: Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, - Респондент: Найменування: <u>АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"</u> Місцезнаходження: <u>м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22</u> <small>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /пробулок, площа тощо,</small> <small>№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)</small>	Терміни подання До 20 числа місяця наступного
--	--

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт*год**
		заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього									
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата										
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005			0.0	0.6			0.6			0.00	0.02			0.02			5.3	7.0			12.3							0.000	120	8850140.448
27,5 - 35 кВ	010	0.2	0.3	0.5	0.6		0.1	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.01	255.9	2.0	6.2	44.5		0.8	309.4		0.007		0.001			0.008	316	952236.067
6 - 20 кВ	015	75.4	44.1	11.7	64.1	3.3	38.6	237.1	0.33	0.72	0.11	0.22	0.02	0.38	1.80	809.3	493.8	213.4	789.7	36.4	436.4	2779.1	0.037	0.193	0.015	0.039	0.002	0.027	0.314	5 914	4171938.698
У тому числі у міських населених пунктах	020	62.8	38.2	8.7	22.7	3.3	38.2	173.9	0.28	0.73	0.09	0.11	0.03	0.39	1.63	599.9	369.5	124.8	301.7	31.5	366.3	1793.6	0.029	0.149	0.005	0.021	0.001	0.016	0.222	3 439	3908901.327
у сільських населених пунктах	025	132.8	71.0	25.6	253.3	3.2	40.6	526.4	0.57	0.69	0.20	0.73	0.02	0.37	2.59	209.5	124.3	88.5	488.0	4.9	70.2	985.4	0.078	0.391	0.061	0.121	0.007	0.077	0.736	2 475	263037.371
0,4 кВ	030	17.3	15.5	3.5	7.0	0.6	7.9	51.8	0.06	0.10	0.06	0.03	0.00	0.10	0.34	142.2	134.8	31.9	56.0	4.9	69.4	439.3	0.000	0.000		0.000		0.002	0.003	1 478 498	4678942.945
У тому числі у міських населених пунктах	035	16.5	15.2	3.5	5.8	0.7	6.6	48.4	0.06	0.10	0.06	0.03	0.01	0.09	0.33	113.3	112.1	27.4	41.2	4.7	50.3	348.8	0.000	0.000		0.000		0.003	0.003	1 214 474	3988777.018
у сільських населених пунктах	040	21.0	16.9	3.2	12.1	0.2	13.8	67.1	0.08	0.11	0.07	0.03	0.00	0.10	0.40	29.0	22.7	4.6	14.8	0.2	19.1	90.4				0.000		0.000	0.000	264 024	690165.927
Усього	045	92.9	59.8	15.7	72.3	3.9	46.6	291.2	0.39	0.82	0.18	0.27	0.03	0.48	2.17	1207.4	630.6	256.8	897.3	41.3	506.6	3540.1	0.038	0.199	0.015	0.040	0.002	0.030	0.325	1 484 848	18653258.158

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник)

(підпис)

Виконавець

Помазан О.С.

(П.І.Б.)

телефон:

(056)373-52-71

факс:

(056)373-50-23

електронна пошта:

PomazanAS@dtet.com

А.І.Терещук

(П.І.Б.)