

Часы

1.0.0 Часы

Переход в летнее время ГГГГ-03-Последний Воскресение 03:00
Переход на зимнее время ГГГГ-10-Последний Воскресение 04:00

Измерения

0.3.3 Константа импульсного выхода [имп/kWh] 2000

0.8.4 Период интегрирования 60

96.69.2*0 Лимиты превышения и понижения напряжения

Верхняя граница от 240.00 до 242.00
Нижний предел порога от 198.00 до 200.00

96.69.2*1 Лимиты превышения тока
Верхняя граница от 95.00 до 100.00

96.69.2*2 Лимиты превышения тока в нейтрали Порог недоступен

96.69.3 Настройки превышения лимита мощности Недопустимо

96.90.3 Настройки периодов SO

96.90.4 Длительность блокирования окончания периодов нагрузки [сек.] 60

96.131.2 Список объектов профиля

- ☒ 1.5.0 Средняя +P мощность прошедшего периода
 - ☐ 2.5.0 Средняя -P мощность прошедшего периода
 - ☒ 1.8.0 Суммарная +A энергия ΣT
 - ☐ 12.5.0 Среднее напряжение периода
 - ☐ 11.5.0 Средний ток периода
 - ☒ 1.9.0 + A энергия периода учёта ΣT
 - ☐ 2.8.0 Суммарная -A энергия ΣT
 - ☐ 2.9.0 -A энергия периода учёта ΣT
 - ☐ 9.8.0 Суммарная +E энергия ΣT
 - ☐ 10.8.0 Суммарная -E энергия ΣT
-

96.134.0 Настройки окончания учётного периода Каждый месяц 01 00:00

Связь

96.81.0 Настройки скорости для устройств связи

- Оптический интерфейс: 9600 bit/s
 - Электрический интерфейс #1: 9600 bit/s
 - Электрический интерфейс #2: 9600 bit/s
-

96.82.0 Таймауты для протокола DImS

- Задержка кадра 2.70 s
 - Время ожидания 16.20 s.
-

Идентификаторы

1.1.0.0.1	Пользователь	UA
1.1.0.0.2	Местность	Ukraine

Интерфейс пользователя96.90.1 Байты конфигурации пользователя

LED:

- ☐ Использовать LED для реактивной энергии

Связь:

- ☐ Использовать IEC62056-21 для 2 эл. интерфейса
☐ Использовать IEC62056-21 для C.L.

Реле:

- ☐ Использовать реле как S0
☐ Разрешить внешнее управление для реле
☐ Реле включено при T1
☐ Реле включено при T2
☐ Реле включено при T3
☐ Реле включено при T4
☐ Реле включено при превышении мощности

LCD дисплей:

- ☒ Отключить меню AL-CLr
☒ Формат даты ДД ММ ГГ
☒ Маленькие разделители для даты
☐ Метки сезонов в дате
☒ LCD подсветка

96.90.2 Настройки LCD

- К-во знаков после запятой для регистров энергии: 1
- Задержки показа данных (s): 10
- Задержки меню (s): 300
- Число исторических значений в профиле учёта: 1
- Число исторических значений в суточном профиле : 1

Интерфейс пользователя (Продолжение)96.132.0 Список индицируемых объектов на LCD

- 0.9.1 Текущее время
- 0.9.2 Текущая дата
- 1.8.1 Суммарная +А энергия тарифа T1
- 1.8.2 Суммарная +А энергия тарифа T2
- 1.8.3 Суммарная +А энергия тарифа T3
- 1.8.0 Суммарная +А энергия £7"
- 16.7.0 P Мгновенная мощность

96.132.1 Список индицируемых объектов на LCD в ручном режиме

- 0.9.1 Текущее время
- 0.9.2 Текущая дата
- 1.8.0 Суммарная +А энергия ΣT
- 1.8.255 Суммарная +А энергия. Все значения
- 15.6.255 \P\ Максимальная мощность периода учёта.
- 12.7.0 Мгновенное напряжение
- 11.7.0 Мгновенный ток
- 15.7.0 \P\ Мгновенная мощность
- 99.98.30*126 Журнал воздействия магнитным полем

96.132.2 Список индицируемых объектов на LCD в режиме батареи

- 0.9.1 Текущее время
- 0.9.2 Текущая дата
- 1.8.0 Суммарная +А энергия ΣT
- 2.8.0 Суммарная -А энергия ΣT

96.132.3 Список объектов в 5-ом блоке считывания

- 97.97.255 Код ошибки счетчика
- 0.0.0 Серийный номер
- 0.9.1 Текущее время
- 0.9.2 Текущая дата

Тарифы

13.0.0 Таблица тарифов
Профиль сезона. Активный

№	Дата начала	Найме
1	01-01 00:00	1

Недельный профиль. Активный

№	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	1	1	1	1	1	1	1

Дневной профиль. Активный

Тарифы (Продолжение)

День 1	
Время	Тариф
07:00	2
08:00	1
11:00	2
20:00	1
22:00	2
23:00	3

Профиль сезона. Пассивный Недопустимо

11.0.0 Таблица праздничных дней

Пустой

96.55.0 Количество тарифов

- Тарифы энергии 3/1
- Тарифы мощности Исползовать таблицу энергии