

Звітність  
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

за III квартал 2019 року  
(квартал)

Подають:	Терміни подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, -	До 20 числа місяця наступного

Респондент:

Найменування

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Місцезнаходження

(поситовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок, площа тощо).

№ будинку, корпусу, № квартири, офісу

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт*год**
		заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви					усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви					усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви					усього						
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням		без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження		з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата										
A	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005			0,0	0,0			0,0			0,00	0,00			0,00			22,1	548,4		570,5							0,000	121	16623885,000	
27,5 - 35 кВ	010	1,3	0,2	0,8	0,9	0,4	0,1	3,7	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	835,1	4,4	25,7	31,5	82,1	3,2	982,0		0,004					0,004	292	2345392,000
6 - 20 кВ	015	78,7	28,4	6,5	104,1	5,7	32,4	255,8	0,35	0,65	0,06	0,19	0,04	0,34	1,64	843,7	337,9	114,8	928,0	66,3	416,1	2706,8	0,045	0,193	0,002	0,018	0,004	0,030	0,292	5 960	3590067,253
У тому числі у міських населених пунктах	020	57,3	19,7	6,0	96,0	4,9	28,7	212,6	0,26	0,66	0,06	0,14	0,04	0,30	1,46	522,7	195,7	88,1	696,5	47,2	323,4	1873,5	0,023	0,138	0,002	0,009	0,003	0,017	0,192	3 522	3244587,610
у сільських населених пунктах	025	175,4	68,0	9,0	140,7	9,5	49,0	451,5	0,74	0,64	0,06	0,44	0,08	0,47	2,45	321,1	142,2	26,7	231,5	19,1	92,8	833,3	0,145	0,441	0,003	0,061	0,010	0,088	0,748	2 438	345479,643
0,4 кВ	030	16,0	12,8	1,3	90,7	1,1	8,5	130,4	0,06	0,10	0,02	0,02	0,00	0,07	0,28	146,6	120,0	11,8	717,8	8,7	73,2	1078,1	0,000	0,000				0,001	0,002	1 488 160	4902170,942
У тому числі у міських населених пунктах	035	14,7	11,2	1,3	109,2	1,1	6,3	143,8	0,06	0,09	0,02	0,02	0,00	0,07	0,26	114,4	90,7	9,7	708,8	7,5	47,5	978,6	0,000	0,000				0,002	0,002	1 220 365	4142553,282
у сільських населених пунктах	040	22,0	20,0	1,5	6,8	0,9	18,5	69,8	0,08	0,14	0,03	0,01	0,00	0,10	0,37	32,1	29,3	2,1	9,0	1,2	25,7	99,4	0,000	0,000				0,000	0,001	267 795	759617,660
Усього	045	96,0	41,3	8,6	193,1	7,3	41,0	390,0	0,42	0,76	0,09	0,21	0,05	0,41	1,94	1825,4	462,3	174,4	2225,7	157,1	492,5	5337,4	0,045	0,196	0,002	0,018	0,004	0,031	0,298	1 494 533	27461515,195

\* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерви в електропостачанні

\*\* - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник)

(підпис)

Виконавеш

Помазан О.С.

(П.І.Б.)

телефон:

(056)373-52-71

факс:

(056)373-50-23

електронна пошта:

PomazanAS@dttek.com

А.І.Терещук

(П.І.Б.)