

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. | | | | | | | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) | | | | | | | Розрахунковий обсяг недоவிдпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт*год | | | | | | | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) | | | | | | | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис.кВт*год** |
|---|-----------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | | | | | | | | | |
| | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | | | | | | | | | |
| А | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 48,9 | | 8,5 | | 57,4 | | | | | | | 0,000 | 121 | 16623885,000 |
| 27,5 - 35 кВ | 010 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 726,7 | 12,0 | 11,7 | 1,3 | 37,3 | 2,2 | 791,2 | | | | | | | 0,000 | 292 | 2345392,000 |
| 6 - 20 кВ | 015 | 109,6 | 30,2 | 7,8 | 1,0 | 3,7 | 39,8 | 192,1 | 0,52 | 0,64 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,39 | 1,68 | 1196,9 | 371,0 | 125,8 | 12,5 | 50,6 | 473,7 | 2230,5 | 0,049 | 0,212 | 0,008 | 0,002 | 0,002 | 0,039 | 0,312 | 5 960 | 3590067,253 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | 79,7 | 24,8 | 7,1 | 0,4 | 2,5 | 33,2 | 147,7 | 0,41 | 0,65 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 1,53 | 733,1 | 266,7 | 99,5 | 5,9 | 35,0 | 336,1 | 1476,3 | 0,021 | 0,173 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,021 | 0,218 | 3 522 | 3244587,610 |
| у сільських населених пунктах | 025 | 245,1 | 54,8 | 10,8 | 3,7 | 8,9 | 70,1 | 393,4 | 0,99 | 0,56 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,57 | 2,35 | 463,8 | 104,2 | 26,3 | 6,7 | 15,6 | 137,7 | 754,2 | 0,178 | 0,387 | 0,035 | 0,010 | 0,007 | 0,120 | 0,737 | 2 438 | 345479,643 |
| 0,4 кВ | 030 | 18,5 | 11,9 | 4,7 | 0,1 | 1,3 | 8,9 | 45,5 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,33 | 164,5 | 105,7 | 41,7 | 1,0 | 10,0 | 81,6 | 404,6 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,004 | 0,004 | 1 488 160 | 4902170,942 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 | 16,4 | 10,8 | 4,7 | 0,1 | 1,4 | 7,2 | 40,6 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,30 | 125,1 | 82,5 | 35,1 | 0,6 | 8,7 | 57,7 | 309,7 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,005 | 0,005 | 1 220 365 | 4142553,282 |
| у сільських населених пунктах | 040 | 28,1 | 16,9 | 4,8 | 0,2 | 1,1 | 16,5 | 67,6 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,43 | 39,5 | 23,2 | 6,6 | 0,4 | 1,3 | 23,9 | 94,8 | | | | | 0,000 | 0,000 | | 267 795 | 759617,660 |
| Усього | 045 | 128,6 | 42,3 | 13,2 | 1,2 | 5,6 | 48,8 | 239,7 | 0,60 | 0,72 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,48 | 2,03 | 2088,1 | 488,7 | 228,1 | 14,8 | 106,4 | 557,6 | 3483,7 | 0,049 | 0,212 | 0,008 | 0,002 | 0,002 | 0,042 | 0,316 | 1 494 533 | 27461515,195 |

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року

(підпис)

(ПИБ)

(П.І.Б.)

телефон: (056)373-52-71

факс: (056)373-50-23

електронна пошта: RomazanAS@dtek.com

Ртуть / А. А. Уваров /