

Протокол параметризации счетчика электрической энергии

Заводской N	
Тип счетчика	1A10.DF.2Z0-CO4
Дата формирования протокола	
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	5 А
Класс точности	1.0
Номинальное напряжение	220 В
Постоянная счетчика	2000 имп/кВт*ч
Максимальный ток	60 А
Версия ПО	106.21.019
Производитель	ООО "Телекоммуникационные технологии"

Таблица 1 Параметры оператора

Максимальное напряжение, мВ	242000
Минимальное напряжение, мВ	198000
Максимальный ток, мА	60000
Интервал усреднения мощности, мин	30
Блокировка оптопорта	Да
Включить сортировку дисплеев	нет

Таблица 2 Дата и время

Дата параметризации	
---------------------	--

Таблица 3 Летнее/Зимнее время

Чередование сезонов/Дата и время коррекции	Месяц	День	Час	Мин	Величина коррекции	Разрешение коррекции
Зима/Лето	Март	ПВМ	3	0	1	да
Лето/Зима	Октябрь	ПВМ	4	0	1	да

*ПВМ - последнее воскресенье месяца
Таблица 4 Управление ЖКИ-дисплеем

Таблица 4 Управление ЖКИ-дисплеем

Количество знаков после запятой для отображения энергии	2
Время отображения дисплея, с	127
Время отображения экрана, с	7
Дата начала месячного расчетного периода	1
Основной дисплей	
Общая активная энергия A+	Да
Активная энергия A+, T1	да
Активная энергия A+, T2	да
Активная энергия A+, T3	да
Активная мощность потребления в канале 1	да
Активная мощность потребления в канале 2	да
Время	да
Дата	да
Автоматическая прокрутка дисплея	да

Таблица 5 Тарифный план

Тип тарифа	По временным зонам
Номер тарифного плана, A+	3
Дата ввода в действие тарифного плана. A+	

Таблица 6 Дневные профили, A+

№	ВремяГариф																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	3							2	1			2									1		2	3

Таблица 7 Сезоны, A+

Сезон	Начало		Дневной профиль						
	День	Месяц	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Во
0	08	Сентябрь	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 8 Особые дни, A+

№ п/п	Дата	Дневной профиль	Повторяемость
-	-	-	-

Принято:	Дата		дд.мм.гг
----------	------	--	----------